

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30
зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Клапаны предохранительные сбросные исполнений: – КПС-УП-25-25 – клапан предохранительный сбросной с устройством перекрытия газа, номинальным давлением PN25, номинальным диаметром DN25 и пределами настройки контролируемого давления 1,0-2,0 МПа, предназначен для газов и испаряемых для рабочих сред группы 1, категория оборудования 1;

– КПС-25-25 – клапан предохранительный сбросной без устройства перекрытия газа, номинальным давлением PN25, номинальным диаметром DN25 и пределами настройки контролируемого давления 1,0-2,0 МПа, предназначен для газов и паров и используемый для рабочих сред группы 1, категория оборудования 1;

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ ВУ 100270876.204-2020 «Клапаны предохранительные сбросные с устройством перекрытия

КПС-УП»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 40 100 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 974 от 02.08.2021, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112.2.0567.


Схема декларирования соответствия – 1д.

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»
ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке»

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 003 10296 выдан 13.06.2020 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.
Срок службы изделий и условия хранения указаны в паспорте.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.08.2026 включительно.





Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР032 003.02 02106

Дата регистрации декларации о соответствии: **23.08.2021**