



МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ
ПА НАДЗІДУ ЗА ВЯСПЕЧНЫМ
ВЫДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ
(ДЗІЯРЖПРАМНАДЗІД)

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ
ВЕДЕННЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

вул. Казііна, 86, корп. 1, 220108, г. Мінск
тэл. (017) 398-33-06, тэл./факс (017) 398-33-17
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск
тел. (017) 398-33-06; тел./факс (017) 398-33-17
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

ад. 06. докт 1 № 40/08-ад.Вос/кр/ам

РУД «БЕЛГАЗТЕХНІКА»

На № 16-11859 ад 25.05.2012

220015, г. Минск
ул. Гурьского, 30
E-mail: e.kremen@belgastehnika.by

О разъяснении

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), рассмотрев в пределах компетенции Ваше обращение и представленные материалы, сообщает.

Пункты учета расхода природного газа не входят в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614, не подлежат экспертизе промышленной безопасности (далее – Перечень).

В соответствии с пунктом 20.1. единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном Советом Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, Госпромнадзор выдает разрешения (свидетельства) на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь потенциально опасных объектов и технических устройств, включенных в Перечень.

Таким образом, разрешение на право изготовления пунктов учета расхода природного газа по ТУ ВУ 100270876.176-2014 для эксплуатации (применения) не требуется.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 324 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6, газовое оборудование (технические устройства), применяемое в пунктах учета газа, в том числе иностранного производства, попадающее под действие технических регламентов Таможенного союза