



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,

юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,  
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,  
тел. +37517 251 75 61, факс +37517 251 73 23,

e-mail: marketing@belgastehnika.by,

**в лице** директора Коробченко Вячеслава Федоровича

**заявляет, что** Регуляторы давления электронные РДЭ (приложение 1), изготовленные Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «БЕЛГАЗТЕХНИКА», юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, выпускаемые по ТУ ВУ 100270876.151-2010, код ТН ВЭД ТС 8481 80 599 0, серийный выпуск,

**соответствуют требованиям** технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007.

**Декларация о соответствии принята на основании** протокола № 846 от 24.11.2014, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.0.0567 с 05.03.2012 по 05.03.2017.

**Дополнительная информация:** Гарантии изготовителя, условия хранения и срок службы изделий указаны в Руководстве по эксплуатации 11-08.3.00.000 РЭ.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.12.2019**



\_\_\_\_\_  
В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии) ТС ВУ/112 11.01. ТР010 027 00957

Дата регистрации декларации о соответствии 15.12.2014

Руководитель органа по сертификации \_\_\_\_\_ А.Н. Кудряшов

Эксперт-аудитор (эксперт) \_\_\_\_\_ А.В. Кохан

Приложение 1  
к Декларации о соответствии  
№ТС ВУ/112 11.01. TP010 027 00957

Регуляторы давления электронные РДЭ:


- Регулятор давления РДЭ-1 - с выходным давлением 0,0016-0,003 МПа с направлением подачи газа справа налево;
- Регулятор давления РДЭ-2 - с выходным давлением 0,003-0,008 МПа с направлением подачи газа справа налево;
- Регулятор давления РДЭ-3 - с выходным давлением 0,008-0,024 МПа с направлением подачи газа справа налево;
- Регулятор давления РДЭ-4 - с выходным давлением 0,024-0,05 МПа с направлением подачи газа справа налево;
- Регулятор давления РДЭ-5 - с выходным давлением 0,0016-0,003 МПа с направлением подачи газа слева направо;
- Регулятор давления РДЭ-6 - с выходным давлением 0,003-0,008 МПа с направлением подачи газа слева направо;
- Регулятор давления РДЭ-7 - с выходным давлением 0,008-0,024 МПа с направлением подачи газа слева направо;
- Регулятор давления РДЭ-8 - с выходным давлением 0,024-0,05 МПа с направлением подачи газа слева направо.



В.Ф.Коробченко

Руководитель органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)



А.Н. Кудряшов

А.В. Кохан