



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,

юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
тел. +37517 207 65 61, факс +37517 213 06 23,

e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Коробченко Вячеслава Федоровича

заявляет, что Регуляторы комбинированные РДК-50
(приложение 1 на одном листе),

изготовленные Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «БЕЛГАЗТЕХНИКА», юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, выпускаемые по ТУ ВУ 100270876.143-2008, код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0, серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании Сертификата на тип продукции № ТС ВУ/112 003.008 от 18.09.2015, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02 от 25.10.2001г.

Дополнительная информация: Средний срок службы регуляторов - 8 лет.
Гарантии изготовителя, условия транспортирования и хранения указаны в паспорте на изделие 11- 07.3.00.00.000 ПС.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2020




В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № _____ ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 13955
Дата регистрации декларации о соответствии 30.09.2015

Приложение 1
к декларации о соответствии
лист 1, листов 1

№ п/п	Наименование продукции	Модель	Специальные условия применения
1	Регулятор комбинированный	РДК-50-00	диапазон настройки выходного давления от 0,0016 до 0,002 МПа
2	Регулятор комбинированный	РДК-50-01	диапазон настройки выходного давления от 0,002 до 0,004 МПа
3	Регулятор комбинированный	РДК-50-02	диапазон настройки выходного давления от 0,004 до 0,007 МПа
4	Регулятор комбинированный	РДК-50-03	диапазон настройки выходного давления от 0,007 до 0,01 МПа
5	Регулятор комбинированный	РДК-50-04	диапазон настройки выходного давления от 0,01 до 0,015 МПа
6	Регулятор комбинированный	РДК-50-05	диапазон настройки выходного давления от 0,015 до 0,02 МПа
7	Регулятор комбинированный	РДК-50-06	диапазон настройки выходного давления от 0,02 до 0,03 МПа



В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 13955
Дата регистрации декларации о соответствии 30.09.2015