

Утверждено
11-02.5.14.00.000 ЭТ-ЛУ



Приспособление для пережима труб ПП-160



Этикетка

11-02.5.14.00.000 ЭТ

1 Технические данные



1.1 Приспособление для пережима труб ПП-160 используется при строительстве и ремонте систем газоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром от 63 до 160 мм находящихся под давлением не более 0,3 МПа.

1.2 Ход штока, мм, не менее 160

1.3 Габаритные размеры, мм, не более

длина 355

ширина 140

высота 640

1.4 Масса, кг, не более 25

2 Комплект поставки

2.1 Приспособление для пережима труб ПП-160..... 1

2.2 Этикетка..... 1

2.3 Рычаг 1

3 Свидетельство о приемке

3.1 Приспособление для пережима труб ПП-160 № _____ соответствует
ТУ РБ 100270876.116–2004 и признано годным к эксплуатации.

ОТК

МП

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу приспособления в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента реализации потребителю.

4.2 В течение гарантийного срока изготовитель производит ремонт и замену вышедших из строя узлов и деталей. Гарантия не распространяется на изделие, имеющие механические повреждения, изменения конструкции, произведенные потребителем.

4.3 Реквизиты изготовителя:

220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП «Белгазтехника».

Телефоны:

-(017) 252-67-95, (017) 252-45-84, тел.-факс (017) 252-13-56 – отдел маркетинга;

-тел.-факс (017) 251-73-23 – приемная;

-(017) 251-45-17 - отдел технического контроля.

Интернет:

-www.belgastehnika.by;

-электронная почта – marketing@belgastehnika.by.

1189
14.10.13