



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,
юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
тел. +37517 207 65 61, факс +37517 213 06 23,
e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Коробченко Вячеслава Федоровича

заявляет, что Клапаны предохранительные запорные КПЗЭ с электроприводом и дистанционным управлением (приложение 1 на одном листе), изготовленные Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «БЕЛГАЗТЕХНИКА», юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, выпускаемый по ТУ ВУ 100270876.159-2012, код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 40 900 9, серийный выпуск, **соответствуют требованиям** технического регламента Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 43-05/25747-2011 от 04.10.2011 выданного Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники (НИЦИСИиТ БелГИМ), аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025 с 25.09.1994 по 30.03.2019.

Дополнительная информация: Гарантии изготовителя, срок службы изделия и условия транспортирования и хранения указаны в Руководстве по эксплуатации 14-10.3.01.000 РЭ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.08.2020 включительно




В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР020 003 13489
Дата регистрации декларации о соответствии 26.08.2015

№ п/п	Наименование продукции	Модель	Специальные условия применения
1	Клапан	КПЗЭ-50-00	Диапазон настройки выходного давления от 0,0015-0,003 МПа
2	Клапан	КПЗЭ-50-01	Диапазон настройки выходного давления от 0,003-0,008 МПа
3	Клапан	КПЗЭ-50-02	Диапазон настройки выходного давления от 0,008-0,02 МПа
4	Клапан	КПЗЭ-50-03	Диапазон настройки выходного давления от 0,02-0,05 МПа
5	Клапан	КПЗЭ-50-04	Диапазон настройки выходного давления от 0,05-0,15 МПа
6	Клапан	КПЗЭ-50-05	Диапазон настройки выходного давления от 0,15-0,6 МПа



В.Ф. Коробченко

инициалы, фамилия руководителя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР020 003 13489
Дата регистрации декларации о соответствии 26.08.2015