



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,
юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
тел. +37517 207 65 61, факс +37517 213 06 23,
e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Коробченко Вячеслава Федоровича

заявляет, что Регуляторы давления газа прямоточные РГП-32
(приложение 1 на одном листе),

изготовленные Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «БЕЛГАЗТЕХНИКА», юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, выпускаемые по ТУ ВУ 100270876.161-2012, код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0, серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании Сертификата на тип продукции № ТС ВУ/112 003.012 от 20.10.2015, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02 от 25.10.2001г.

Дополнительная информация: Средний срок службы регуляторов - 15 лет.

Гарантии изготовителя, условия транспортирования и хранения указаны в паспорте на изделие 11-10.2.00.00.000 ПС.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.10.2020




В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 14327
Дата регистрации декларации о соответствии 02.11.2015

Приложение 1
к декларации о соответствии
лист 1, листов 1

№ п/п	Наименование продукции	Модель	Специальные условия применения
1	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ГЛ- (0,005-0,05)	направление потока газа – влево, диапазон настройки выходного давления - (0,005-0,05) МПа
2	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ГЛ- (0,05-0,6)	направление потока газа – влево, диапазон настройки выходного давления - (0,05-0,6) МПа
3	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ГП- (0,005-0,05)	направление потока газа – вправо, диапазон настройки выходного давления - (0,005-0,05) МПа
4	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ГП- (0,05-0,6)	направление потока газа – вправо, диапазон настройки выходного давления - (0,05-0,6) МПа
5	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ВВ- (0,005-0,05)	направление потока газа – вверх, диапазон настройки выходного давления - (0,005-0,05) МПа
6	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ВВ- (0,05-0,6)	направление потока газа – вверх, диапазон настройки выходного давления - (0,05-0,6) МПа
7	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ВН- (0,005-0,05)	направление потока газа – вниз, диапазон настройки выходного давления - (0,005-0,05) МПа
8	Регулятор давления газа прямоточный	РГП-32-ВН- (0,05-0,6)	направление потока газа – вниз, диапазон настройки выходного давления - (0,05-0,6) МПа



В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 14327
Дата регистрации декларации о соответствии 02.11.2015