



16

МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ  
СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЭПАРТАМЕНТ  
ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ  
ВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ  
(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ  
ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(ГОСПРОМНАДЗОР)

вул. Казінца, 86, корп. 1, 220108, г. Мінск  
тэл. (017) 398-33-06, тэл./факс (017) 398-33-17  
E-mail: [gospromnadzor@mchs.gov.by](mailto:gospromnadzor@mchs.gov.by)

ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск  
тел. (017) 398-33-06; тел./факс (017) 398-33-17  
E-mail: [gospromnadzor@mchs.gov.by](mailto:gospromnadzor@mchs.gov.by)

07.05.2021 № 40/11-08/184/кб/эл  
На № 16-12/750 ад 03.05.2021

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

ул. Гурского, 30  
220015, г. Минск

e-mail: [E.Kremen@belgastehnika.by](mailto:E.Kremen@belgastehnika.by)

### О представлении информации

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), рассмотрев обращение, сообщает следующее.


Станки для слива газа из баллонов не входят в Перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614, соответственно, разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право их изготовления не требуется.

В случае несогласия с данным ответом Вы можете обжаловать его в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Первый заместитель  
начальника департамента

Н.А.Богдан

40/11 Савченко 398 34 72  
Бурмистрова 218 47 98  
40/08 Волк 218 47 78



Белгазтехника