



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,
юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
тел. +37517 207 65 61, факс +37517 213 06 23,
e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Коробченко Вячеслава Федоровича

заявляет, что Регуляторы давления газа домовые РДГД-50
(приложение 1 на 1 листе),

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,
юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
выпускаемые по ТУ ВУ 100270876.154-2010,
код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0,
серийный выпуск,

соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании Сертификата на тип продукции № ТС ВУ/112 003.022 от 03.05.2016, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02 от 25.10.2001г.

Дополнительная информация: Средний срок службы регулятора - 15 лет. Условия транспортирования и хранения, а также гарантии изготовителя указаны в руководстве по эксплуатации 11-08.1.00.000 РЭ.

Декларация о соответствии распространяется также на продукцию, изготовленную с мая 2014 года до даты регистрации декларации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.05.2021


включительно



В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

№ п/п	Наименование продукции	Модель	Специальные условия применения
1	Регулятор давления газа домовой	РДГД-50	С диапазоном выходного давления 1,5-3,0 кПа в угловом исполнении
2	Регулятор давления газа домовой	РДГД-50-Л	С диапазоном выходного давления 1,5-3,0 кПа в линейном исполнении
3	Регулятор давления газа домовой	РДГД-50-1	С диапазоном выходного давления 3,0-5,0 кПа в угловом исполнении
4	Регулятор давления газа домовой	РДГД-50-1-Л	С диапазоном выходного давления 3,0-5,0 кПа в линейном исполнении



В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 17276
Дата регистрации декларации о соответствии 01.06.2016