



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь, зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastekhnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что регуляторы давления газа РД согласно приложению 1 на 1 (одном) листе к декларации о соответствии,

изготовитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь,

ТУ ВУ 100270876.196-2018 «Регуляторы давления газа РД»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0,

серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании сертификата на тип продукции № ЕАЭС ВУ/112 003.054 от 19.06.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02; протокола испытаний № 1001 от 20.11.2023, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0567.

Схема декларирования соответствия – 5д.

Дополнительная информация ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке»; сертификат соответствия № ВУ/112 05.01.003.01 00696 от 13.06.2023, выдан Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Срок службы изделий и условия хранения указаны в эксплуатационной документации.

Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 10.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.06.2029 включительно.



(подпись)

Оболенский Евгений Вячеславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 13227

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.06.2024



№ п/п	Регуляторы давления газа РД
1	РД-50-(1,6-2,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (1,6 - 2,0) кПа*;
2	РД-50-(1,8-3,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (1,8 - 3,0) кПа*;
3	РД-50-(2,8-5,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (2,8 - 5,0) кПа;
4	РД-50-(4,8-7,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (4,8 - 7,0) кПа;
5	РД-50-(6,8-13,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (6,8 - 13,0) кПа;

*Диапазоны настройки выходного давления приведены при классическом расположении регулятора на газопроводе. Регулятор с диапазоном (1,6 - 2,0) кПа в неклассическом (повернутом, перевернутом) положении не применять. Регулятор с диапазоном (1,8 - 3,0) кПа в неклассическом (повернутом, перевернутом) положении использовать на давление (1,6 - 3,0) кПа. Рекомендованные (классические) и допустимые (неклассические) варианты установки регулятора на газопроводе приведены в эксплуатационной документации.


(подпись)



страционный номер декларации о соответствии
регистрации декларации о соответствии

Оболенский Евгений Вячеславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 13227

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.06.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,
отвечающей требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС ВУ/112 003.054

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное Республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь;

телефон: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное Республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь;

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ: регулятор давления газа РД-50-(1.8-3,0), номинальный диаметр (условный проход) DN 50; диапазон входного давления PN 0,05-1,2; диапазоны настройки выходного давления (1.8-3,0 кПа); габаритные размеры, не более: строительная длина 230 мм, ширина 300 мм, высота 600 мм; материал корпуса – алюминий АК-12; ТУ ВУ 100270876.196-2018 «Регуляторы давления газа РД».

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний: № 1001 от 20.11.2023 выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112.2.0567); обоснования безопасности на регуляторы давления газа РД, 11-17.3.00.000 ОБ; сборочного чертежа 11-17.3.00.00.000СБ; технических условий ТУ ВУ 100270876.196-2018 «Регуляторы давления газа РД»; паспорта на регулятор давления газа РД-50, 11-17.3.00.000 ПС. ТУ ВУ 100270876.196-2018 «Регуляторы давления газа РД» (пп. 1.2.1); сертификата качества № 114-5251 от 21.01.2023 (Магнитогорский металлургический комбинат, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93, Российская Федерация); сертификата № 6995 от 26.12.2023 (Акционерное общество «КУЗОЦМ», Российская Федерация, 623400, г. Каменск-Уральский, Лермонтова, 40); сертификата качества на полотно мембранное 882-1 от 17.04.2023 (Акционерное общество «Ярославль-Резинотехника», 150036, г. Ярославль, ул. Спартаковская, 1Д, Российская Федерация); сертификата качества № 4710181 от 06.11.2022 (Общество с ограниченной ответственностью «Тулачермет-Сталь», г. Тула, ул. Пржевальского 2, Российская Федерация); сертификата качества № 0833906 от 06.08.2022 (Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова», 309515, пр. А. Угарова, 218, г. Старый Оскол, Белгородская область, Российская Федерация); паспорта Д (Открытое акционерное общество «Беларусьрезинотехника», ул. Минская, 102, г. Бобруйск, Республика Беларусь); сертификата качества № 162 от 09.08.2023 (Закрытое акционерное общество «БЕЛТАТ-М», Республика Беларусь, 213805, г. Бобруйск, ул. Шинная, 4Б).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001;

место нахождения: Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь;

адрес места осуществления деятельности: Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты: info@belgim.by.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» (п. 7.12);

ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке» (пп. 4.1, 4.2);

ДАТА ВЫДАЧИ 19.06.2024.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)



Захаренкова Ирина Викторовна

Соболь Вячеслав Викторович