



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876

номер телефона: +375 17 375 67 84, **адрес электронной почты:** marketing@belgastehnika.by

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что регуляторы давления газа РД согласно приложению 1 на 1 (одном) листе к декларации о соответствии

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь

ТУ ВУ 100270876.196-2018 «Регуляторы давления газа РД»

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании сертификата на тип № ЕАЭС ВУ/112 003.055 от 22.08.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02; протокола испытаний № 1016 от 02.07.2024, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0567.

схема декларирования соответствия – 5д

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке».

Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01.003.01 00696 от 13.06.2023, выдан Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Срок службы изделий и условия хранения указаны в эксплуатационной документации.

Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2024.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.08.2029 включительно.


(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 14145
04.09.2024



№ п/п	Регуляторы давления газа РД
1	РД-50-С-(1,6-2,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (1,6 - 2,0) кПа*;
2	РД-50-С-(1,8-3,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (1,8 - 3,0) кПа*;
3	РД-50-С-(2,8-5,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (2,8 - 5,0) кПа;
4	РД-50-С-(4,8-7,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (4,8 - 7,0) кПа;
5	РД-50-С-(6,8-13,0) – регулятор с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, диапазоном настройки выходного давления Рн (6,8 - 13,0) кПа;

*Диапазоны настройки выходного давления приведены при классическом расположении регулятора на газопроводе. Регулятор с диапазоном (1,6 - 2,0) кПа в неклассическом (повернутом, перевернутом) положении не применять. Регулятор с диапазоном (1,8 - 3,0) кПа в неклассическом (повернутом, перевернутом) положении использовать на давление (1,6 - 3,0) кПа. Рекомендованные (классические) и допустимые (неклассические) варианты установки регулятора на газопроводе приведены в эксплуатационной документации.


 (подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович
 (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
 Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 14145
 04.09.2024