



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, каб. 101-505, 220015, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876

номер телефона: +375 17 375 67 84, **адрес электронной почты:** marketing@belgastechніка.by,
в лице первого заместителя директора – главного инженера Кривулько Дмитрия Михайловича, действующего на основании доверенности № 7 от 14.02.2025

заявляет, что регуляторы комбинированные РДК-50М согласно приложению 1 на 1 (одном) листе к декларации о соответствии,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, каб. 101-505, 220015, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ ВУ 100270876.143-2008 «Регуляторы комбинированные РДК-50»

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0
серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании сертификата на тип № ЕАЭС ВУ/112 003.077 от 19.03.2026, выданного органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» (ВУ/112 003.02); протокола испытаний № 1066 от 23.02.2026, выданного испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА» (ВУ/112 2.0567).

схема декларирования соответствия – 5д

Дополнительная информация:


Примененные стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»; ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке».

Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01. 003.01 00696 от 13.06.2023, выдан органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» (ВУ/112 003.01).

Условия хранения и срок службы изделий указаны в эксплуатационной документации.

Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2026.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.03.2031 включительно.


(подпись)



Кривулько Дмитрий Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 19203
24.03.2026



№ п/п	Регуляторы комбинированные:
1	РДК-50М-00 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 1,6 до 2,0 кПа;
2	РДК-50М-01 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 2,0 до 4,0 кПа;
3	РДК-50М-02 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 4,0 до 7,0 кПа;
4	РДК-50М-03 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 7,0 до 10,0 кПа;
5	РДК-50М-04 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 10,0 до 15,0 кПа;
6	РДК-50М-05 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 15,0 до 20,0 кПа;
7	РДК-50М-06 – регулятор с номинальным диаметром DN 50, диапазоном настройки выходного давления Pн от 20,0 до 30,0 кПа.


(подпись)



Кривулько Дмитрий Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 19203
24.03.2026