



МИНИСТЕРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ
ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ
ВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ
(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)

ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск
тэл. (017) 218 47 01, тэл./факс (017) 218 47 11
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ
ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск
тел. (017) 218 47 01; тел./факс (017) 218 47 11
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

13.03.2026 № 40/08-18/54/06, 03022600000056
На № 76-18/636 ад 08.03.2026 РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

Криворуко Д.М.
для сведения
О рассмотрении
08.03.26.
ул. Гурского, д. 30,
220015, г. Минск

Госпромнадзор, рассмотрев в пределах компетенции Ваше обращение и представленные материалы, сообщает.

1. Конструкция фильтров-уловителей межфланцевых, устанавливаемых непосредственно на входе в регулятор давления газа, изготавливаемых по ТУ ВУ 100270876.222-2025 (далее – фильтры-уловители межфланцевые) отличается от конструкции фильтров (корпусных), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (далее – ГРП, ШРП, ГРУ)), которые включены в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613.

Разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право изготовления фильтров-уловителей межфланцевых не требуется.


Справочно. Требования к фильтрам, устанавливаемым в ГРП, ШРП, ГРУ, определены в пункте 16 СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление».

2. Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту фильтров ГРП, ШРП, ГРУ определены в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 декабря 2022 г. № 66 (далее – Правила).

Дополнительно информируем об отсутствии:

обоснования допустимости установки фильтров-уловителей межфланцевых на входе в регулирующие устройства с расчетом пропускной способности (допустимого падения давления газа);

возможности определения потери давления на фильтрах-уловителях




межфланцевых (степени засорения);

сведений о работоспособности регулирующих устройств, перед которыми на входе установлены фильтры-уловители межфланцевые, не предусмотренные изготовителями регулирующих устройств;

сведений о порядке обслуживания и ремонта фильтров-уловителей межфланцевых с учетом требований Правил.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Первый заместитель
начальника департамента



Н.А.Богдан