



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) №

11-02-022-2025
(регистрационный номер)

на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств
(соединительные части и детали) (перечень и технические характеристики
смотреть на оборотной стороне), эксплуатируемых (применяемых) на
потенциально опасных объектах газораспределительной системы.

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному
предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

(полное наименование и место нахождения юридического лица)

г. Минск, ул. Гурского, д.30, ком. 101-505

(или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания))

Свидетельство о государственной регистрации от 30 июня 2000 г.
№ 100270876, выданное Минским городским исполнительным комитетом

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «10» марта 2025 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по «9» марта 2030 г.

Начальник департамента

(должность)



(подпись)

А.Г.Клобук

(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения (свидетельства) _____

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ **0004772**

Перечень и технические характеристики

Наименование технического устройства	Тип технического устройства	Наименование нормативного документа	Технические параметры			
			Номинальный диаметр, DN, мм	Наружный диаметр стальной трубы, мм	Рабочее давление, не более, МПа	Рабочая среда
Соединительные части и детали: фитинги прямые с заглушками ФПС	ФПС DN200	ТУ ВУ 100270876.206-2020 «Фитинги прямые с заглушками для системы врезки «СтопТрон» ФПС»	200	219	1,2	Природный газ
	ФПС DN250		250	273		
	ФПС DN300		300	325		

1. Ответственность за качество и соответствие изготавливаемых и поставляемых технических устройств несет изготовитель (поставщик), ответственность за правильность применения технических устройств несет проектная организация, заказчик и подрядчик.

2. При разработке и изготовлении новых моделей (типов) технических устройств необходимо получить отдельное разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право их изготовления.

Начальник департамента
(должность)



(подпись)

А.Г.Клобук
(инициалы, фамилия)