



## Приспособление для пережима труб ПП-110

Этикетка  
11-02.5.7.00.000 ЭТ

### 1 Технические данные

1.1 Приспособление для пережима труб ПП-110 используется при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром от 32 до 110 мм находящихся под давлением не более 0,3 МПа.

- 1.2 Ход винта, мм, не менее..... 130
- 1.3 Габаритные размеры, мм, не более
- длина ..... 500
  - ширина ..... 65
  - высота (при верхнем положении винта) ..... 475
- 1.4 Масса, кг, не более ..... 10,5

### 2 Комплект поставки

- 2.1 Приспособление для пережима ПП-110..... 1
- 2.2 Этикетка..... 1

### 3 Свидетельство о приемке

3.1 Приспособление для пережима ПП-110 № \_\_\_\_\_ соответствует  
ТУ РБ 100270876.116-2004 и признано годным к эксплуатации.

ОТК

МП \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_  
(год, месяц, число)

### 4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу приспособления в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента реализации потребителю.

4.2 В течение гарантийного срока изготовитель производит ремонт и замену вышедших из строя узлов и деталей. Гарантия не распространяется на изделие, имеющие механические повреждения, изменения конструкции, произведенные потребителем.

4.3 Реквизиты изготовителя:

220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА».

**Телефоны:**

-(017) 375-67-84, (017) 354-75-55, т/ф (017) 377-63-68 – отдел маркетинга;

-т/ф (017) 358-96-23, (017) 357-65-61 – приемная;

-(017) 392-05-17 - отдел технического контроля (ОТК)

**Интернет:**

[www.belgastehnika.by](http://www.belgastehnika.by)

электронная почта – [marketing@belgastehnika.by](mailto:marketing@belgastehnika.by)

*Мин. от 10.08.2008  
Старый 23.06.2008*