



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, каб.101-505, 220015, г. Минск, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876

номер телефона: +375 17 375 67 84, **адрес электронной почты:** marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что устройства фильтрующие УФ согласно приложению 1 на 2 (двух) листах к декларации о соответствии,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

место нахождения: ул. Гурского, 30, каб.101-505, 220015, г. Минск, Республика Беларусь

ТУ ВУ 100270876.198-2019 «Устройства фильтрующие УФ»

код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 39 800 6

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании сертификата на тип № ЕАЭС ВУ/112 003.058 от 11.04.2025, выданного органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02; протокола испытаний № 1033 от 25.03.2025, выданного испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0567.

схема декларирования соответствия – 5д


Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01. 003.01 00696 от 13.06.2023, выдан органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Условия хранения и срок службы изделий указаны в эксплуатационной документации. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента реализации потребителю со склада изготовителя, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.05.2030 включительно.


(подпись)


Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 16679
04.06.2025



№ п/п	Устройства фильтрующие УФ
1	УФ-Г-25 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 25, номинальным давлением PN 1,2 МПа, при вертикальном положении фильтрующего элемента, входной и выходной патрубки расположены соосно в горизонтальном направлении;
2	УФ-Г-32 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 32, номинальным давлением PN 1,2 МПа, при вертикальном положении фильтрующего элемента, входной и выходной патрубки расположены соосно в горизонтальном направлении;
3	УФ-Г-50 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, при вертикальном положении фильтрующего элемента, входной и выходной патрубки расположены соосно в горизонтальном направлении;
4	УФ-Г-100 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 100, номинальным давлением PN 1,2 МПа, при вертикальном положении фильтрующего элемента, входной и выходной патрубки расположены соосно в горизонтальном направлении;
5	УФ-В-25 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 25, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с угловым расположением (90°) входного и выходного патрубков, направление входа совпадает с осью фильтрующего элемента;
6	УФ-В-32 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 32, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с угловым расположением (90°) входного и выходного патрубков, направление входа совпадает с осью фильтрующего элемента;
7	УФ-В-50 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с угловым расположением (90°) входного и выходного патрубков, направление входа совпадает с осью фильтрующего элемента;
8	УФ-В-100 – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 100, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с угловым расположением (90°) входного и выходного патрубков, направление входа совпадает с осью фильтрующего элемента;
9	УФ-Г-25Л – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 25, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубков слева), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;
10	УФ-Г-32Л – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 32, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубков слева), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;
11	УФ-Г-50Л – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубков слева), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;
12	УФ-Г-100Л – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 100, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубков слева), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;
13	УФ-Г-25П – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 25, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубков справа), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;


 (подпись)

Оболенский Евгений Вячеславович
 (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
 Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 16679
 04.06.2025

№ п/п	Устройства фильтрующие УФ
14	УФ-Г-32П – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 32, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубок справа), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;
15	УФ-Г-50П – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 50, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубок справа), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента;
16	УФ-Г-100П – устройство фильтрующее с номинальным диаметром DN 100, номинальным давлением PN 1,2 МПа, с расположением патрубков под 90° (при взгляде со стороны входного патрубка – выходной патрубок справа), плоскость патрубков перпендикулярна оси фильтрующего элемента.


(ПОДПИСЬ)

Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

**EAЭC № BY/112 11.01. TP010 003.02 16679
04.06.2025**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,
отвечающей требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС ВУ/112 003.058

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь;

телефон: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь;

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ: устройство фильтрующее тип УФ-Г-100П; номинальным диаметром DN=100 мм; номинальное давление не более PN=1,2 МПа; габаритные размеры, не более: строительная длина 220 мм, ширина 363 мм, высота 475 мм; материал корпуса – Сталь 10;

ТУ ВУ 100270876.198-2019 «Устройства фильтрующие УФ»;

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний: № 1033 от 25.03.2025 выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112.2.0567; обоснование безопасности на устройства фильтрующие УФ 11-18.5.0.0.000 ОБ; сборочный чертеж устройство фильтрующее УФ-Г-100, 11-18.5.1.3.000 СБ; технические условия ТУ ВУ 100270876.198-2019 «Устройства фильтрующие УФ»; паспорт на устройства фильтрующее УФ-Г-100, 11-18.5.1.3.000 ПС;

Сертификат соответствия на элемент фильтрующий № РОСС ВУ.НЕ42.Н00029 от 12.08.2024 по 11.08.2027, выданный органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «БалтСерт» аттестат аккредитации РОСС RU.31378.04ОЛН0 от 16.11.2016; Сертификат качества № 603-п от 30.01.2025 (Филиал Общество с ограниченной ответственностью «Оливер», ул. Демина 20, г. Борисов, Республика Беларусь); Сертификат качества (Свидетельство о приемочном испытании) № 0880939 от 04.06.2023 (Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова», пр-т. Алексея Угарова, 218, 309515, г. Старый Оскол, Россия); Сертификат качества № 2023282127 от 20.12.2023 (Филиал Общество с ограниченной ответственностью «УМК-Сталь»-«МЗ» Электросталь Тюмени», Старый Тобольский тракт 1 км, 21, 625014, г.Тюмень, Тюменская обл., Россия); Сертификат качества № АК-577117/08 от 07.03.2024 (Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», ул. Торговая 1, 623100, г.Первоуральск, Россия); Паспорт качества № 201\25 от 29.01.2025 (Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский Фланцевый Завод», ул. Енисейская 53Ж, 454010, г. Челябинск, Россия);

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001;

место нахождения: Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности: Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты: info@belgim.by;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» (пп. 5, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 6.1.1, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.18, 6.6, 6.7, 6.8.1.2, 6.8.4, 7, 7.12, 7.14);

ДАТА ВЫДАЧИ 11.04.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

М.П.

Захаренкова Ирина Викторовна

Эксперт (эксперт-аудитор)

Атрашевский Юрий Васильевич