



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

тел. +375 17 207 65 61, e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Регуляторы давления газа РДС-32 согласно приложению 1 на 1 (одном) листе,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ РБ 100270876.099-2002 «Регуляторы давления газа РДС-32»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0,

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

сертификата на тип продукции № ТС ВУ 002 00005 от 31.05.2016, выданного Органом по сертификации бытовой и промышленной продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 002.03; протокола испытаний № 952 от 23.09.2020, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112.2.0567; сертификата соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 003 10296 от 13.06.2020, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – 5д.

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке», ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске», ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Средний срок службы, условия и срок хранения указаны в паспорте.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2025 включительно.


(подпись)

М.П.

Оболенский Евгений Вячеславович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 002 13124

Дата регистрации декларации о соответствии 02. 10.2020

№ п/п	Наименование и обозначение продукции
1	Регулятор РДС-32-1 – с выходным давлением 0,005 – 0,015 МПа
2	Регулятор РДС-32-2 – с выходным давлением 0,015 – 0,05 МПа
3	Регулятор РДС-32-3 – с выходным давлением 0,05 – 0,1 МПа
4	Регулятор РДС-32-4 – с выходным давлением 0,1 – 0,3 МПа
5	Регулятор РДС-32-5 – с выходным давлением 0,0013 – 0,0028 МПа
6	Регулятор РДС-32-6 – с выходным давлением 0,0026 – 0,0054 МПа


(подпись)



М.П.

Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ
№ ТС ВУ 002 00005

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА» (РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»), свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100270876 выдано Минским горисполкомом 18.07.2000,
Место нахождения, в том числе фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА» (РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»),
Место нахождения, в том числе фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ Регулятор давления газа РДС-32-4, изготавливаемый по техническим условиям ТУ РБ 100270876.099-2002

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 196/13 от 16.10.2013 испытательного центра РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации: ВУ/112 02.2.0.0567 от 01.11.1999, срок действия с 05.03.2012 по 05.03.2017;

обоснования безопасности 11-01.4.00.000 ОБ;
технических условий ТУ РБ 100270876.099-2002;
руководства по эксплуатации 11-01.4.00.000 РЭ на регулятор давления газа РДС-32;
паспорта 11-01.4.00.000 ПС на регулятор давления газа РДС-32;
сборочного чертежа 11-01.4.00.000 СБ;
заводского сертификата качества № 0820.2 на стальные профили производства ПАО «Донецкий металлургический завод»;
свидетельств о качестве на отливки из алюминиевого сплава от 09.11.2012, 29.06.2012.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»; место нахождения, в том числе фактический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406, тел. (+375 17) 269-68-39, факс (+375 17) 262-16-23; адрес электронной почты: belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 002.03 от 03.06.1993, выдан Республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации»

ДАТА ВЫДАЧИ 31.05.2016



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

А. М. Погодин

Е.Г.Брагина