



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30  
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

**в лице** директора Оболенского Евгения Вячеславовича

**заявляет, что** Датчики «ДОЗОР» исполнений: ДОЗОР-СО, ДОЗОР-П, ДОЗОР-П-01, ДОЗОР-М, ДОЗОР-М-01,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ РБ 100270876.105-2004 «Сигнализаторы горючих газов «ДОЗОР»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0,

серийный выпуск

**соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

**Декларация о соответствии принята на основании**

протоколов испытаний № 43-03/2130-6-2019 от 17.09.2019, № 45-03/2130-11-2019 от 23.09.2019, № 43-03/2130-10-2019 от 17.09.2019, № 45-03/2130-15-2019 от 23.09.2019, № 45-03/2130-14-2019 от 23.09.2019, № 43-03/2130-9-2019 от 17.09.2019, № 45-03/2130-13-2019 от 23.09.2019, № 43-03/2130-8-2019 от 17.09.2019, № 45-03/2130-12-2019 от 23.09.2019, № 43-03/2130-7-2019 от 17.09.2019, выданных Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025. Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 10296 выдан 13.06.2020 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.


Схема декларирования соответствия – бд.

**Дополнительная информация:**

СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Датчики «ДОЗОР» должны храниться в отопляемых и вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С, максимальной относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С и при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов). Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи датчиков, но не более 18 месяцев с момента отгрузки датчиков от изготовителя, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.07.2026 включительно.**

  
(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 01888

Дата регистрации декларации о соответствии

03.08.2021