



**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-1-107-2016

На право изготовления Фильтров - сепараторов ФС 45-200-1,2
ТУ ВУ 100270876.126-2006 (технические характеристики смотреть на
оборотной стороне) для поднадзорных Госпромнадзору объектов,
производств

Выдано Научно-производственному республиканскому унитарному
предприятию «Белгазтехника»
Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 30.06.2000 за № 100270876
зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом

Разрешение выдано « 08 » июля 201 6 г.

Разрешение действительно по « 07 » июля 202 1 г.

Начальник Департамента



А.Н.Кудряшов

Технические характеристики:

Наименование	Обозначение	Технические параметры
Фильтр - сепаратора	ФС 45-200-1,2	Условный проход – 200 мм; Давление рабочее не более 1,2 МПа; Рабочая площадь фильтрующего элемента – 0,24 м ² ; Производительность фильтра при максимальном входном давлении не менее 45000 м ³ /ч; Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе не более 10 кПа; Эффективность фильтрации для частиц размером 10 мкм – не менее 98%; Габаритные размеры не более: строительная длина – 690 мм, ширина – 580 мм, высота – 1890 мм; Масса не более 320 кг

Начальник Департамента



А.Н.Кудряшов