



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

телефон: +375 17 375 67 84,

адрес электронной почты (e-mail): marketing@belgastehnika.by,

в лице главного инженера Кривулько Дмитрий Михайлович (приказ № 108-к от 28.04.2021)

заявляет, что регуляторы давления газа домовые РДГД-50 (согласно приложению 1 к декларации на одном листе),

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь,

ТУ ВУ 100270876.154-2010 «Регулятор давления газа домовой РДГД-50»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0,

серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

сертификата на тип продукции № ТС ВУ/112 003.022 от 03.05.2016, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02; протокола испытаний № 964 от 29.04.2021, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112.2.0567.

Схема декларирования соответствия – 5д.

Дополнительная информация:

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».


ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке».

ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске».

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 003 10296 выданный Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Срок службы изделий и условия хранения указаны в паспорте.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.05.2026 включительно.


(подпись)




Кривулько Дмитрий Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 00814


Дата регистрации декларации о соответствии

05.05.2021

№ п/п	Регуляторы давления газа домовые РДГД-50
1	Регулятор РДГД-50 – с условной пропускной способностью 50м ³ /ч, с диапазоном выходного давления 1,5-3,0 кПа в угловом исполнении
2	Регулятор РДГД-50-Л – с условной пропускной способностью 50м ³ /ч, с диапазоном выходного давления 1,5-3,0 кПа в линейном исполнении
3	Регулятор РДГД-50-1 – с условной пропускной способностью 50м ³ /ч, с диапазоном выходного давления 3,0-5,0 кПа в угловом исполнении
4	Регулятор РДГД-50-1-Л – с условной пропускной способностью 50м ³ /ч, с диапазоном выходного давления 3,0-5,0 кПа в линейном исполнении



(подпись)



Кривулько Дмитрий Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ
№ ТС ВУ/112 003.022

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,

юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,

юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ Регулятор давления газа домовой, модель: РДГД-50 с диапазоном выходного давления 1,5-3,0 кПа в угловом исполнении, материал корпуса – АЛ35
Технические условия ТУ ВУ 100270876.154-2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 827 от 11.07.2014 (Испытательного центра Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.0.0567 с 05.03.2012 по 05.03.2017).
Обоснования безопасности 11-08.1.00.000 ОБ.

Сборочного чертежа 11-08.1.00.000 СБ.

Руководства по эксплуатации 11-08.1.00.000 РЭ.

Технических условий ТУ ВУ 100270876.154-2010.

Декларации о соответствии (рег.№ ТС ВУ/112 11.01.ТР032 027 00355 от 01.09.2014).

Паспорта качества № б/н 01.10.2014 «Пластина МБС резиновая» (Открытое акционерное общество «Саранский завод «Резинотехника» 430031, Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15).

Паспортов: № 36, № 47, март 2015 год «Кольца резиновые» (Унитарное частное производственно-строительное предприятие «ПЛОК» Республика Беларусь, Могилёвская область, г.Могилев, 212013, пер.Жданова, 5).

Сертификата качества № б/н 01.07.2015 «Мембрана» (Закрытое акционерное общество «БелТАТ-М» Республика Беларусь, г.Минск, ул.Гусовского, д.2А, к.4-10).

Сертификата качества № 882-1 23.04.2015 «Капрон» (Закрытое акционерное общество «ЯРОСЛАВЛЬ-РЕЗИНОТЕХНИКА» Российская Федерация, 150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская, 1Д).



Паспортов качества: № б/н от 26.09.2014; от 10.03.2015; от 26.11.2015 «Кольца резиновые» (Открытое акционерное общество «Беларусьрезинотехника» г.Бобруйск, ул.Минская, 102).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии"; место нахождения, в том числе фактический адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93; телефон:+375 17 233-55-01; факс:+375 17 288-09-38; адрес электронной почты: info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001 выдан Республиканским унитарным предприятием "Белорусский государственный центр аккредитации"

ДАТА ВЫДАЧИ 03.05.2016

М.П.  **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**

Эксперт (эксперт-аудитор)

В.Л.Гуревич

Ю.Ф.Мирутко