



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30

Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Электропривод аккумуляторный для дистанционного управления запорной арматурой,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ ВУ 100270876.215-2023 «Электропривод аккумуляторный для дистанционного управления запорной арматурой»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9032 89 000 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 22531 ЭМС от 21.12.2023, выданного Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085; сертификата соответствия № ВУ/112 05.01.003.01 00696 от 13.06.2023, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация

Примененные стандарты: ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»; ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок».

Электропривод аккумуляторный для дистанционного управления запорной арматурой изготавливается в соответствии с КД 14-21.8.00.000.


Условия и срок хранения: электропривод должен храниться в вертикальном положении в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня продажи со склада изготовителя.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления, по истечении которого необходима предпродажная подготовка. Средний срок службы не менее 8 лет.

Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 02.11.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.01.2029 включительно.


(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002.03 04217

Дата регистрации декларации о соответствии 17.01.2024